

**Требования (характеристики) к устройствам для сбора и передачи данных**

<b>№п/п</b>	<b>Параметр</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Характеристика (значение)</b>
1	Напряжение питания	В	230
2	Номинальная частота	Гц	50
3	Пределы абсолютной погрешности при измерении времени в нормальных условиях (при отсутствии внешней синхронизации), не более	с/сут	3,0
4	Время работы ЧРВ от встроенного источника питания, не менее	месяцев	12
5	Время автономного хранения параметров настройки и данных, не менее	лет	10
6	Количество устройств, с которыми УСПД поддерживает информационный обмен	шт.	750
7	Дальность обмена по интерфейсам PLC или RF/ZigBee, не менее	м	100
8	Наработка до отказа, Т <sub>о</sub> , не менее	ч	120 000
9	Срок службы, Т <sub>ср</sub> , не менее	лет	30